

Số/No: 15.3800/2015

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

1. **Tên mẫu thử:** Vỏ tủ điện 2000 x 800 x 600
Sample:
2. **Khách hàng:** Công ty TNHH 3C Công nghiệp
Customer:
3. **Số lượng mẫu:** 01
Quantity:
4. **Tình trạng mẫu:** Mới
Sample observation:
5. **Ngày nhận mẫu:** 26 / 10 / 2015
Reception date:
6. **Ngày thử nghiệm:** 26 ÷ 27 / 10 / 2015
Time of testing:

TT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Mức qui định Standard level	Kết quả Results
1	Thử cấp bảo vệ IP 43 <i>IP 43 test</i> <ul style="list-style-type: none"> • Khả năng chống vật rắn xâm nhập <i>Protection against ingress of solid objects</i> • Khả năng chống lại nước xâm nhập <i>Protection against ingress of water</i> 		IEC 60529:2001 Yêu cầu của khách hàng <i>Customer's requirement</i>	IP 4X IP X3	Đạt <i>Pass</i> Đạt <i>Pass</i>

TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN, ĐIỆN TỬ
VÀ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG
Chief of Electric, Electronic & Energy efficiency Testing Lab

TR
Đặng Thanh Tùng

Hanoi, date of 27 / 10 / 2015

CS **GIÁM ĐỐC**
Director



PH
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Châm

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*
Name of sample and customer are written as customer's request.