

Số/No.....14...../M7.C./TN.2.....

Trang/Page: 1 / 1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULTS

1. **Tên mẫu thử:** Hộp chuyên mạch (INOX)
Sample:
2. **Khách hàng:** Công ty TNHH 3C công nghiệp
Customer:
3. **Số lượng mẫu:** 01
Quantity:
4. **Ngày nhận mẫu:** 13 / 05 / 2014
Reception date:
5. **Tình trạng mẫu:** Mới
Observation:
6. **Thời gian thử nghiệm:** 13 / 05 / 2014 ÷ 14 / 05 / 2014
Testing time:

TT No.	Tên chỉ tiêu Parameters	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Standards	Mức yêu cầu Requirement	Kết quả Result
1	Thử nghiệm cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài (Mã IP)/ <i>Test for the degree of protection provided by the enclosure (IP code)</i> <ul style="list-style-type: none"> • Thử nghiệm cấp bảo vệ chống bụi/ <i>Test for the degree of dust protection</i> • Thử nghiệm cấp bảo vệ chống nước/ <i>Test for degree of water protection</i> 		TCVN 4255:2008 IEC 60529:2001 Yêu cầu của Khách hàng <i>Customer's Requirement</i>	IP55 IP5X IPX5	Đạt/ Pass Đạt/ Pass Đạt/ Pass

Hà nội, date of 15 / 05 / 2014

GIÁM ĐỐC
Director



PHÓ GIÁM ĐỐC

Kim Đức Thọ

1. *Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.*
This test results is value only for samples taken by customer.
2. *Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.*
This test results shall not reproduced except in full, without the weitten approved of QUATEST 1.
3. *Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.*

P. TRƯỞNG PHÒNG
THỬ NGHIỆM ĐIỆN-ĐIỆN TỬ
Deputy Chief of Electric-Electronic Testing Lab

Đặng Thanh Tùng